



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

col. 10

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 17/07/2018 - 0074492



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE


Internal Audit (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

Oggetto	Ripristino funzionale stazione di clorazione
Impianto di depurazione	Ruvo – Terlizzi
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di clorazione a carico delle pompe dosatrici dell'ipoclorito di sodio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta disinfezione dei reflui in uscita al fine di rispettare i limiti tabellari imposti dalla vigente normativa e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/05/2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Labate ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionamento della stazione di dosaggio ipoclorito mediante fornitura in opera di: <ul style="list-style-type: none">• N. 02 pompe dosatrici trifase da 0,18 kW• N. 02 kit di montaggio pompe• LT 01 di olio per ingranaggi• N. 02 tubazioni di aspirazione e mandata• N. 01 cassetta stagna 240x190• N. 02 selettori a tre posizioni
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G, 6/N int. 15, Z.I. – 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata per la tipologia d'intervento richiesto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.608,00 (duemilaseicentotto/00) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo d'intervento richiesto ed ai tempi di esecuzione.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 027/18 del 18/05/2018 della ditta LM Tecnologie
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Labate

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci