



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 30/05/2017 - 0061514



Prot.

A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di Triggianello – Lavori di manutenzione straordinaria alla tubazione di ricircolo fanghi e di una saracinesca in ghisa DN200
Impianto di depurazione	Triggianello
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura di tubazione di ricircolo fanghi e di saracinesca in ghisa
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità della stazione di ricircolo fanghi al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, 18/05/2017
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria alla tubazione di ricircolo fanghi e di una saracinesca in ghisa DN200, con sostituzione di: • N. 1 saracinesca in ghisa DN200 PN16 • N. 1 guarnizione FAISIT DN200 • N. 1 flangia INOX 304 DN200 PN16 • N. 8 bulloni e dadi INOX 20x70 • Mt. 6 tubo INOX 304 sp.3 DN80 • Mt. 6 tubo INOX 304 sp.3 DN • Mt. 2 tubo INOX 304 sp.3 DN200 • Mt. 6 tubo INOX 304 sp.4,2 DN32 • Lamiera INOX 400x400 sp.5 • Tronchetto filettato INOX da 3"

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	• Collare inox DN65 • Gomito zincato da 3"
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.739,00 (Euro Cinquemilasettecentotrentanove/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	▪ Consuntivo 40/067/MO del 26/05/2017 della ditta Impiantistica Mangini
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Visto

Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

