

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127679

Prot.

DIRPR
SEDE



IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest Disidratazione	
	Manutenzione straordinaria delle coclee di trasporto fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo delle coclee a causa dell'avaria degli organi meccanici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/08/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle macchine e richiesta di intervento ai colleghi della manutenzione specialistica.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovi componenti meccanici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice delle apparecchiature.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	4.700,00

05/09/16
[Signature]



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	N. 16/2016 del 19/09/2016
Allegati	Preventivo del	N. 16/2016 del 19/09/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Area
P.I. G. Maraglino**

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vucchi**