

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 17/11/2016 - 0120794



DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del sedimentatore finale n. 4	
<b>Impianto di depurazione</b>	Gioia del Colle	
<b>Area</b>	Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Danneggiamento per corrosione delle strutture sommerse	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	04.07.2016	RCM Luca PICCIALLO
<b>Primi interventi adottati</b>	Esclusione del sedimentatore dal circuito e potenziamento chiariflocculazione chimica - Vuotatura del sedimentatore e ricorso ad officina specializzata	
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Rifacimento della struttura raschiaifanghi, deflettori e trappola schiume con relativa tubazione di scarico valvolata, il tutto in acciaio inox	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	TEK.METAL	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Migliore offerta fra 2 acquisite (ditte CO.GE.ME., Tek.Metal); Interpellata anche ditta Elle Impianti, offerta non pervenuta	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€	17.300,00



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	16/06/2016
Allegati	Offerte ditte CO.GE.ME, Tek.Metal	

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Per. Ind. Luca Picciallo**

**Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Manager  
Ing. Girolamo Viricci**