

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Acquedotto Pugliese  
I - 14/03/2017 - 0030317



Prot.

A  
DIRPR  
SEDE  
IAUAM  
SEDE  
TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di Locorotondo - Fornitura di composto di microrganismi
<b>Impianto di depurazione</b>	Locorotondo
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Disfunzione per formazioni di schiume derivanti da grassi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, in data 07/03/2017.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	15 gg
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Locorotondo: kg 500 di CATRABACT
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Catra S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.500,00 (Euro Duemilaottocentocinquanta/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)</b>	Offerta Catra S.r.l. n. 095/2017 del 08/03/2017




**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati
-----------------	--------------------------


Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Vito Labate**



**Il Responsabile AGD Bari**  
**Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**  
**Ing. Girolamo Vitucci**

