



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 - BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di grigliatura liquame in arrivo all'impianto.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della griglia automatica.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di grigliatura del refluo affluente al fine di evitare il passaggio del materiale solido presente nel refluo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/01/2018 e 02/02/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata. Lavoro già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione mt 50 di catena in acciaio inox, n. 21 maglie di accoppiamento in acciaio inox, staffe di sostegno pettini, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.277,68 (settemiladuecentosettantasette/68).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 6 del 21/01/2018 e n.17 dell'11/02/2018.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile AGD/BAT
Ing. Aldo Impagnatello



Si autorizza: Il Dirigente STO BABAT
Ing. Girolamo Vitucci

