



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 18/12/2018 - 0128378



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Minervino. Fornitura n.1 elettropompa sommergibile a servizio della stazione di ricircolo fanghi.
Impianto di depurazione	ID Minervino
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'elettropompa di ricircolo causa rottura organi meccanici ed elettrici, tale da non garantire i successivi trattamenti depurativi con un liquame a portata e carico organico sufficientemente costante.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione di ricircolo e i successivi trattamenti di depurativi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28.11.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile alla fornitura.
Termini di consegna	Fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 Elettropompa sommergibile XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 Ad allevato rendimento, con motore elettrico IP68 classe IE3 secondo IEC60034-30.
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER Italy S.r.l., Via del Lavoro, n.87, 40033 – Casalecchio di Reno (BO).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della pompa in avaria e disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.100,00 (Duemilacento/00) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 5001003090 del 30.11.2018 € 5.530,00 – 50% + 5% + ulteriore sconto extra = € 2.100,00 + IVA (Sconto) Importo della fornitura pari a € 2.100,00 (Duemilacento/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	SULZER Italy S.r.l. Offerta n. 5001003090 del 30.11.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**