



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese  
I - 10/07/2018 - 0071734

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Fornitura di prodotti chimici vari (prodotto per il contenimento delle emissioni odorigene in atmosfera, ottimizzazione del trattamento di digestione anaerobica dei fanghi e antischiuma), eseguita dal 01.05.18 al 31.05.18.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID BISCEGLIE – CORATO – RUVO TERLIZZI
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	<b>ID BISCEGLIE</b> Emissione di odori molesti e formazione di schiume nel comparto biologico; <b>ID CORATO</b> Emissioni di odori molesti e problematiche al processo di digestione dei fanghi. <b>ID RUVO-TERLIZZI</b> Emissioni di odori molesti e problematiche alla sedimentabilità dei fanghi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Salvaguardare l'ambiente ed evitare che gli odori molesti possano arrecare disturbo alle persone e/o ai luoghi pubblici e privati circostanti l'impianto stesso, ridurre il formarsi delle schiume nel comparto biologico ed aumentare la sedimentabilità e digeribilità dei fanghi al fine di garantire il corretto ed ottimale funzionamento del processo depurativo.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	01.05.18 – Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – fornitura già eseguita.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<b>ID BISCEGLIE</b> BRESANEX OS 35.....kg. 18.220 BREFOAM C 13 B.....kg. 5.000 <b>ID CORATO</b> ECOBIOR GL 04.....kg. 500 <b>ID RUVO-TERLIZZI</b> CLORURO FERRICO 40%...kg. 8.400
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	BIERRECHIMICA S.r.l. – Via Canfora, n 59/61 – 84084 FISCIANO (SA).



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta di comprovata affidabilità che ci ha consentito di raggiungere degli ottimi risultati, sia in termini di abbattimento schiume che di cattivi odori, anche attraverso un'accurata sperimentazione che ci ha permesso di individuare dei prodotti specifici.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	ECOBIOR GL 04.....€ 2.125,00 BREFOAM C 13 B.....€ 13.400,00 BRESANEX OS 35.....€ 5.2836,80 CLORURO FERRICO 40%.....€ 1.176,00 <b>€ 21.984,80 (Ventunomilanovecentoottantaquattro/80) + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi offerti sono in linea con quelli precedentemente applicati per analoghe forniture.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDT n. 1706 del 13.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1563 del 03.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1654 del 09.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1767 del 16.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1874 del 23.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1974 del 30.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1564 del 03.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1654 del 09.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1765 del 16.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1766 del 16.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1874 del 23.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1973 del 30.05.2018;</li> <li>• DDT n. 1639 del 08.05.2018;</li> <li>• Offerta economica n. 22/LA del 18.01.2018</li> <li>• Offerta economica n. 23/LA del 18.01.2018</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Responsabile di  
Conduzione e Manutenzione  
P.i. Vito Labate

Il Responsabile  
Area Gestione Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:  
Il Dirigente  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci