



acquedotto  
pugliese

Provincia di Foggia

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 43859 del 08.07.2020

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
via Falcone e Borsellino 2  
Bari

<b>Oggetto</b>	Realizzazione di by pass temporaneo fognario nell'abitato di Serracapriola (FG) - zona "canale difesa".
<b>S.T.O. AV/FG</b>	Foggia - via Scillitani 5
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Ing. Mario Morelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura del nuovo collettore fognario sito in c.da canale difesa nell'abitato di Serracapriola causato dal franamento degli argini del canale attraversato dalla tubazione del diam. mm. 300 del nuovo collettore fognario.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Sversamento reflui nel canale che avrebbero potuto causare inquinamento ambientale
<b>Data della comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	07/01/2020 da parte dell'impresa fiduciaria
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	By-pass per allontanamento reflui; Scavo; Posa in opera di ml. 81,00 di tubazione; Rinterro;
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Simeone S.p.A. con sede in piazza Imperiale n. 25 - Poggio Imperiale (FG)
<b>Motivi e criteri della scelta della Ditta</b>	La Ditta è già impresa di fiducia di AQP, in quanto operante presso l'Ambito 3 della Provincia di Foggia ed aggiudicatrice del Contratto Quadro di Manutenzione in essere n° 2000014013 del 21/03/2018.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 21.183,19
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b>	€ 21.183,19
<b>Allegati</b>	Verbale di urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto economico	✓ Investimenti
-----------------	----------------

**Il Direttore dei Lavori**  
Ing. Mario Morelli



**Il Responsabile dell'Area**  
Dott. Biagio Del Priore



Si valida: **Il Dirigente**  
Ing. Danilo Ancora



--	--	--	--	--