



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 16/08/2018 - 0084157



DIRPR  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Casamassima Nuovo</b>	
	Manutenzione straordinaria della cabina MT-BT.	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di diverse parti elettromeccaniche della cabina MT-BT di alimentazione dell'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/04/2018	Ing. Salvatore Calendano
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di una ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	OPERE ELETTROMECCANICHE - Pulizia dei levismi e degli interblocchi meccanici dei pannelli anteriori delle celle; - Manutenzione dei terminali di ingresso linea MT; - Sostituzione dei terminali e dei capicorda terminali MT; - Sostituzione dei fusibili MT; - Sostituzione di n. 3 ventole di raffreddamento trafo. - Nolo gruppo elettrogeno utilizzato per effettuare le prove di funzionamento effettuato della cabina oggetto della manutenzione. OPERE CIVILI - Fornitura e posa in opera di guaina sul tetto della cabina previa mano di vernice bituminosa e in fine posa in opera di vernice bituminosa color alluminio; - Fornitura e posa in opera di fogli plastificati e malta cementizia della canalina metallica di passaggio cavi elettrici (vicinanze gruppo elettrogeno);	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettro Tecnica S.n.c.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presete nel Portale Fornitori AQP nella categoria AB 28 (Costruzione e manutenzione di stazioni per trasformazione elettrica).	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.000,00	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	del 04/05/2018
<b>Allegati</b>	Perizia tecnica	del 04/05/2018

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci