



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/07/2018 - 0079965



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Fornitura in opera di nuovo inverter per centrifuga a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto di depurazione	ID Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della centrifuga e della stazione stessa tale da garantire la disidratazione dei fanghi e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14.03.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile per la tipologia d'intervento.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di apparecchiatura, attraverso la sostituzione dell'inverte a servizio della centrifuga con successiva prova di avviamento e messa in esercizio della stessa.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A., Via Don Battistoni, n.1, 60035 – Jesi (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice del macchinario pertanto specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 5.404,00 (Cinquemilaquattrocentoquattro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. del 15.03.2018; Bolla n. 656641 del 15.03.2018.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci