



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 29/06/2018 - 0068075



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	PROGETTO : Impianto di Depurazione di FOGGIA Ripristino funzionalità griglia n°1 a pettine con nastro forato a funzionamento rotativo presso la stazione grigliatura IMPORTO € 2.467,40 INTERVENTO: AGDFG0012 CODICE
Impianto	Impianto depurativo di FOGGIA
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 29 MAGGIO 2018, presso il depuratore di Foggia, si è verificata l'avaria alla griglia a pettine n°1 stazione di grigliatura. Si rende necessaria la sua riparazione per ripristinare il regolare svolgimento del servizio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/05/2018 l' RCM FG2, Antonio Princigalli, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto di Depurazione di FOGGIA PROGETTO : Impianto di Depurazione di FOGGIA Ripristino funzionalità griglia n°1 a pettine con nastro forato a funzionamento rotativo presso la stazione grigliatura In particolare, fornitura in opera di: - Ripristino funzionalità della griglia n°1 rimozione e sostituzione n°2 cuscinetti e supporti superiori per rotazione rullo di trazione nastro pettine. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: rag. Antonio Princigalli, Resp. Conduzione e Manutenzione FG2
Denominazione della Ditta affidataria	<i>Termoidraulica P.F.T. – S. Giovanni Rotondo (FG)</i>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Termoidraulica P.F.T. – S. Giovanni Rotondo (FG)</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 3.796,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.467,40 (SCONTO DEL 35%) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<i>Offerta n°40 2018 della ditta Termoidraulica P.F.T. – S. Giovanni Rotondo (FG).</i>
Allegati	<i>Offerta n°40 2018 della ditta Termoidraulica P.F.T. – S. Giovanni Rotondo (FG).</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

