



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 09/10/2018 - 0101310



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Gravina in Puglia</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria della linea biogas e della torcia</b>	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della linea biogas e della torcia	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/09/2018	Vito Lamuraglia  Ing. Giovanni Discipolo
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Gli interventi effettuati consistono nella sostituzione di: N.1 Trasformatore N.3 Relè elettronici N.1 Termocoppia fiamma pilota N.1 Candeletta di accensione in ceramica N.1 Manometro per biogas inox Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.650,00	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 11/09/2018
<b>Allegati</b>	consuntivo	del 11/09/2018

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STQ  
Ing. Girolamo Vitucci