



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/09/2018 - 0092598



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Manutenzione straordinaria di n.1 coclea a servizio della stazione di disidratazione fanghi	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del motoriduttore a servizio della coclea nella stazione di disidratazione fanghi	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/07/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Le lavorazioni eseguite sono le seguenti: - Smontaggio del motoriduttore a servizio della coclea e trasporto in officina; - Sostituzione di n.1 riduttore WMI 130 1/30 PAM 132 B5 con lubrificazione; - Sostituzione di n.1 motore trifase 3 KW HP 900 giri B5; - Assemblaggio, trasporto e montaggio del motoriduttore presso l'impianto. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presente nell' Albo Fornitori AQP categoria merciológica AB 23 (Costruzione e Manutenzione di Dissalatori, Impianti di Depurazione e Impianti di Potabilizzazione).	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.575,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 090/18 FM del 01/08/2018
Allegati	consuntivo	n. 090/18 FM del 01/08/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' FCM
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente ST0
Ing. Girolamo Vucchi