

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 25/07/2018 - 0077704



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura e posa in opera di tubi, flange, saracinesche per sostituzione condotte 2° .digestore
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Lecce
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	Tubazioni e accessori connessi trasporto fanghi al 2° digestore corrosi e ammalorati.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Evitare perdita di fanghi lungo il trasporto al 2° digestore.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Area del 08/06/2018
<b>Termini di consegna</b>	20 gg.
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Rimozione tubazione esistente e sostituzione con nuova tubazione completa di saracinesche giunti, flange riduzioni ecc..
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Termocentro Srl.C.da Serra d'Alto snc 75100 Matera
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 4.122,70
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Preventivo n. 1.070/00 del 11/06/2018 €. 4.122,70.
<b>Allegati</b>	Preventivo n. 1.070/00 del 11/06/2018 €. 4.122,70. Termocentro Srl.C.da Serra d'Alto snc 75100 Matera.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

