



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettromeccaniche ed elettriche a servizio dell'ISF di San Vito dei Normanni "Via Oberdan".
Impianto	ISF di San Vito dei Normanni "via Oberdan"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	A seguito di corto circuito e avaria delle apparecchiature elettriche di comando e automazione delle elettropompe e avaria dei motori delle stesse, la stazione di servizio è ferma.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Le segnalazioni sono avvenute nelle date 12/06/2018 da parte di personale AET
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono state l'intervento di autoespurghi per evitare fuoriuscita di liquame e l'adozione di collegamenti provvisori per l'avvio di una elettropompa
Termini di consegna	3 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera di n. 2 elettropompe di caratteristiche simili a quelle esistenti comprensive di piedi di accoppiamento, la fornitura di quadro elettrico generale e smistamento, quadri di comando elettropompa, quadro di automazione e teleallarme, quadro di protezione linea e la sistemazione di tutti i cavidotti e le linee elettriche danneggiate.
Denominazione della Ditta affidataria	- Xylem Water Solution Italia Srl - VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta che ha offerto il prezzo più basso tra quelle interpellate per le opere elettriche e ditta costruttrice delle elettropompe per la fornitura di quelle nuove
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 7.742,50 - € 39.880,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA.**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">- Offerta n. 1/2018 del 14/06/2018 ditta VAO Srl- Offerta n. 216/2018 del 14/06/2018 ditta Ciaurri Srl- Offerta n. 48/0465/2018 del 12/06/2018 ditta Xylem Water Solution Italia Srl
Allegati	<ul style="list-style-type: none">- Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Emilio Tarquinio

TA 14/06/2018

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014