

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/03/2018 - 0024890



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bitonto	
	Manutenzione straordinaria del carro ponte della stazione di ispessimento fanghi.	
Impianto di depurazione	Bitonto	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria ai motoriduttori di trazione del carro ponte della stazione di ispessimento fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/02/2017	P.I. Giovanni Maraglinò
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Dopo aver effettuato le giuste verifiche sui motoriduttori di trazione del carro ponte della stazione di ispessimento fanghi, visto che i costi di riparazione risultavano essere molto onerosi, è stata effettuata la fornitura e la posa in opera di n. 2 motoriduttore coassiale e n. 2 ortogonali marca Rossi, n. 1 motore trifase HP 0,75 1400 Rpm, n. 2 ruote gommate 14x4 - 1/28, n. 4 supporti a cuscinetto e n. 1 chiavetta mm 6x6x35.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.562,00	





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 054/18 del 19/01/2018
Allegati	consuntivo	n. 054/18 del 19/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM

P.A. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci