



acquedotto  
pugliese  
Acqua. Luce. Energia.

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 09/07/2018 - 0071350



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n.6 Vasche di contenimento in polietilene x stocc.1 cist.da 1000 lt Portata: 1500Kg Capacità:1150Lt Dim. 1420x1420mm x H.1000mm
STO LECCE	Impianto di depurazione di Casarano
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Necessità di contenere eventuali fuoriuscite di polielettrolita o acido peracetico.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza l'area di stoccaggio dei contenitori di Polielettrolita e acido peracetico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 22/06/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n.6 Vasche di contenimento in polietilene x stocc.1 cist.da 1000 lt Portata: 1500Kg Capacità:1150Lt;
Denominazione della Ditta affidataria	PU.MA Trading Srl. Via Polesine, 8-10/B 74121 Taranto
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.580,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Offerta n. CO-829/18 del 25/06/2018 €. 4.580,00
Allegati	Offerta n. CO-829/18 del 25/06/2018 €. 4.580,00 Ditta PU.MA Trading Srl. Via Polesine, 8-10/B 74121 Taranto



acquedotto  
pugliese  
UTILE LAURE LAVORO

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Ing. Fabio Piscopiello

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti

**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò