

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
I - 09/06/2016 - 0063199



IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di :                      Bari Est                      Stazione di ossidazione	
	Manutenzione straordinaria motore elettrico della soffiante a servizio della ossidazione	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo di una soffiante a causa della rottura del motore elettrico soffiante.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/05/2016	ing. Discipio - dott.ssa Portincasa
Primi interventi adottati	Inviato il motore in officina specializzata per la riparazione.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione motore elettrico, pezzi speciali, servizi di trasporto e manodopera.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ <del>4.471,41</del> € 4.236,41	



acquedotto  
pugliese  
Parque. Bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	n. 199 del 05/05/2016
<b>Allegati</b>	Preventivo	n. 199 del 05/05/2016

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
Per. Ind. Giovanni Maraglino

**Il Responsabile di Area**  
Ing. Giovanni Discipio

**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa**  
Dott.ssa Francesca Portincasa