

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 26/09/2016 - 0099685



Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI
Alla Direzione DIRTIC/IAUTC BARI
Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0068 DEPURATORE DI CARPINO(FG) Sostituzione del pacco drenante presso n° 2 letti di essiccamento.
Impianto	Depuratore di CARPINO
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	In data 03/02/2016 si è verificato l'improvviso blocco del filtraggio ad opera dei materiali lapidei costituenti lo strato di filtraggio delle acque madri del fango stabilizzato, che ha determinato la tracimazione del fango dai letti stessi per ostruzione dei canali filtranti con pericolo di inquinamento delle aree limitrofe.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: - Sostituire infrastrutture andate completamente fuori uso; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standards di Servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo Data inizio intervento: 03/02/2016
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi. FORNITURE IN OPERA: ditta D'ADAMIO srl Contrada Jungo, 19-71100 Foggia.
Termini di consegna	IMMEDIATA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	In sintesi l'intervento si articola in: Sostituzione del pacco drenante ai n° 2 letti di essiccamento previa rimozione di quello esistente e fornitura e posa in opera del nuovo. Condizioni fornitura: ■ Consegna: IMMEDIATA ■ Sconto: 25%




INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	■ IVA : Esclusa - Validità offerta : 30 giorni Comprensiva di: trasporto e posa in opera d'opera, presso l'impianto di depurazione di CARPINO. Ulteriori Precisazioni: - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di <u>AQP preposto</u>:									
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: ditta D'ADAMIO srl Contrada Jungo, 19-71100 Foggia									
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Conoscenza dei luoghi e tempestività di intervento									
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	LAVORI E FORNITURE: D'ADAMIO srl Contrada Jungo, 19-71100 Foggia importo totale = <table><tr><td>• IMPORTO LAVORI , FORNITURE, MANODOPERA E SICUREZZA DIRETTA SOGGETTI A SCONTO</td><td></td><td>€ 4 793,00</td></tr><tr><td>• SCONTO APPLICATO</td><td>25%</td><td>-€ 1 198,25</td></tr><tr><td>• TOTALE IMPORTO NETTO</td><td></td><td>€ 3 594,75</td></tr></table>	• IMPORTO LAVORI , FORNITURE, MANODOPERA E SICUREZZA DIRETTA SOGGETTI A SCONTO		€ 4 793,00	• SCONTO APPLICATO	25%	-€ 1 198,25	• TOTALE IMPORTO NETTO		€ 3 594,75
• IMPORTO LAVORI , FORNITURE, MANODOPERA E SICUREZZA DIRETTA SOGGETTI A SCONTO		€ 4 793,00								
• SCONTO APPLICATO	25%	-€ 1 198,25								
• TOTALE IMPORTO NETTO		€ 3 594,75								
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato con applicazione di scontistica per AQP pari al 25 % del prezzo di listino. (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA 2012)									
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ditta D'ADAMIO srl Contrada Jungo, 19-71100 Foggia OFFERTA : 1BIS del 03/02/2016 € 3 594,75 + IVA									
Allegati	- rapportino di intervento tecnico manutentivo data inizio intervento: 03/02/2016, da parte del responsabile di impianto; - OFFERTA D'ADAMIO srl Contrada Jungo, 19-71100 Foggia del 03/02/2016 € 3 594,75 + IVA									

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile conduzione e manutenzione FG1
Geom. Giovanni Cagno

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia
ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:
Il Manager,
Ing. Girolamo Vitucci