

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura franco magazzino Lecce di giunto di riparazione modello "Hydro-stop" in acciaio al carbonio elettro-saldato per tubi De 527-567 mm per giunto in corrispondenza del bicchiere di condotta in metallo.
Impianto	Condotta Grande Sifone Leccese
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Perdita idrica in corrispondenza del giunto a bicchiere
Motivi dell'emergenza	Riparare la perdita nel tempo più breve possibile per il recupero di risorsa idrica e scongiurare problemi sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	8 Gennaio 2019
Primi interventi adottati	Scavo per verifica tipologia di perdita. Richiesta preventivo fornitore
Termini di consegna	In somma urgenza. 4 giorni data ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Giunto di riparazione modello "Hydro-sto" in acciaio al carbonio elettro-saldato De 527-567, dotato di guarnizione, tirante ria in acciaio zincato. Lunghezza carter 300 mm.
Denominazione della Ditta affidataria	Hydro-cos srl. S.S. 7 km. 611 – 74011 Castellaneta (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fornitore di pezzi speciali
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.130,00 oltre Iva come per Legge se dovuta
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il prezzo è ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo impresa e verbale di somma urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)



acquedotto
pugliese
1975 S.p.A. - 100% S.p.A. 1000000

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	- Preventivo n. 7 del 08.01.2019; - Verbale di somma urgenza.
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------

Il Richiedente

(Ing. Maurizio Raddi)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Claudio Della Bona)

Si autorizza: Il Responsabile STO di Lecce

(Ing. Marcello Rainò)
