



acquedotto
pugliese
L'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/02/2019 - 0015097



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di SAN SEVERO (FG) Acquisto in emergenza di coclea ripristino camicia esterna, sostituzione pignone, ripristino tratto di recinzione divelto dal vento e sostituzione cancello scorrevole d'ingresso danneggiato e pericoloso. CODICE INTERVENTO: AGDFG003
Impianto	Impianto depurativo di San Severo (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 11 gennaio 2019, presso il depuratore di San Severo si è verificata l'improvvisa avaria alla coclea a servizio della stazione di disidratazione fanghi, la stessa è risultata al suo interno completamente marcia, la stessa è da sostituire e la camicia di protezione esterna necessita di riparazione, inoltre causa forte vento alcuni tratti di recinzione per circa 40 m risultano divelti come pure il cancello d'ingresso che necessita di sostituzione. Pertanto, al fine di assicurare il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della stazione di disidratazione meccanica fanghi..
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	OdM predisposto dal Responsabile RCM FG1, geom. Giovanni Cagno nel quale sono evidenziate le anomalie riscontrate, di seguito riportate.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di SAN SEVERO (FG)</p> <p>Acquisto in emergenza di coclea ripristino camicia esterna, sostituzione pignone, ripristino tratto di recinzione divelto dal vento e sostituzione cancello scorrevole d'ingresso danneggiato e pericoloso.</p> <p>In particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> - smontaggio di coclea vecchia orizzontale sollevamento fango centrifuga; - ripristino camicia esterna con carterino nuovo flange di sostegno; - fornitura e posa in opera di coclea nuova orizzontale sollevamento fango centrifuga ml circa 9,00, con modifiche asse fatto attorno maggiorato di sostegno; - Supporto pignone saldato e rinforzato; - recinzione in rete completa di paletti affogati nel cemento ml. 40 circa; - sostituzione ruote per cancello d'ingresso con modifiche; - cancello nuovo d'ingresso zincato, completo di binario nuovo, pilastri nuovi, ml 6,00 circa. <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla



acquedotto
pugliese

Calcolo. Semplice. Comune.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;</p> <p>- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.</p> <p>- la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Geom.Giovanni Cagno, Resp. Conduzione e Manutenzione FG1</p>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>Metalcivita Srl – Via Appula,8 – San Paolo Civitate (FG)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità. Prezzi congrui.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 9.950,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.000,00 (sconto del 19,60%) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Offerte n°4/2019 del 12.02.2019 della Ditta <i>Metalcivita Srl – Via Appula,8 – San Paolo Civitate (FG)</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora