



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria alle linee elettriche del sistema antifurto e del quadro elettrico a servizio della stazione della miscela aerata.
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino(BR)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Mancato funzionamento della stazione di miscela areata e dell'antifurto, in seguito a temporale
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'avaria al cavidotto non permette il funzionamento delle pompe di miscela areata e l'avaria dell'antifurto non permette di rilevare eventuali intrusioni nel depuratore.  Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/02/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
<b>Termini di consegna</b>	Intervento immediato
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	E' necessario procedere alla sostituzione della linea elettrica interrata di alimentazione del quadro della miscela areata e dell'antifurto

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognétti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SPEDICATO IMPIANTI S.r.l. – Via Don A. Niccoli, 18 – 73041 Carmiano (LE) C.F./P.Iva: 00594430753 – e-mail: <a href="mailto:spedicatoimpianti@tiscali.it">spedicatoimpianti@tiscali.it</a>
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 6.430,20
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Sconto 30% su componenti e 15% su manodopera
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta SPEDICATO IMPIANTI S.r.l. n. 12BSFR del 09/03/2020
<b>Allegati</b>	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.  Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>				<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	--	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente**

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Alessandro Marino



Il Responsabile AED BR


Ing. Domenica Vicenti



**Si autorizza:**

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274802/UK