



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 28/05/2018 - 0054896



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Putignano	
	Manutenzione straordinaria della soffiante a servizio della vasca di ossidazione n. 1.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Putignano	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria dell'inverter della soffiante a servizio della vasca di ossidazione n. 1.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	12/04/2018	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della soffiante e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Scollegamento e rimozione dell'inverter in avaria, posizionamento e collegamento elettrico del nuovo inverter ABB 90 KW completo di kit di remotazione, relizzazione di nuovo cablaggio elettrico, dei circuiti ausiliari, installazione tastierino comando e potenziometro e relizzazione di nuova linea elettrica di comando inverter il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.355,00	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	del 16/04/2018
Allegati	Perizia tecnica	del 16/04/2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L'RCM  
P.I. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

