



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

estione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
Prot 1 - 23/07/2018 - 0076673



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

~~e.p.c. Autorità Idrica Pugliese~~

Oggetto	Sostituzione del motore della pompa ricircolo fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie Monteiasi (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-8R
Descrizione del disservizio	L'avaria della pompa ricircolo fanghi comporta un mal funzionamento del comparto biologico con decadimento della qualità del trattamento e del relluo effluente
Motivi dell'emergenza	L'avaria della pompa del ricircolo fanghi rappresenta una circostanza di somma urgenza, poiché comporta un mal funzionamento del comparto biologico. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/06/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità della stazione è necessario il ripristino del motore, per cui si rende necessario portare l'apparecchiatura in officina per lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile - Via SS 377 per Mottola km. 0,500 - 70015 Noci (BA) P IVA 05222780727

Mod. PG 3.21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000727, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitori di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 538,50
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	Sconto applicato sui pezzi di ricambio pari al 50,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile n. 3176/2018 del 21/06/2018
Consuntivo	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico lavoro.  Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Cento Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest EST

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/12/AN

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

