acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla Direzione IAPAM
BARI
Alla Direzione DIRPR
BARI
e p.c.
All' Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
BARI

Oggetto	Intervento per la messa in sicurezza nei giorni 31/07-01-02/08/2018 dei gruppi UPS situati presso i locali CED della sede AQP in Modugno, Magazzino Centrale.(BA)
Zona Interessata	Locali CED Modugno
Ubicazione	Sede AQP in Modugno, Magazzino Centrale (BA
Descrizione del disservizio	Interruzione di fase e di sovratensione sulle linee elettriche con conseguenti danneggiamenti all'impianto e alle apparecchiature ad esso collegate, in particolare dell'impianto raffreddamento della sala CED e della palazzina uffici.
Motivi dell'emergenza	Problemi sul Quadro Generale di scambio automatico "rete Enel - gruppo elettrogeno
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31 Luglio 2018 comunicazione del dott. Alberto Antonacci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza Locali CED
Termini di consegna	Prevista entro il 05/08/2018
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza delle seguenti apparecchiature: N° 2 unità di condizionamento Emicom sala CED, N° 1 unità di condizionamento Airwell, N° 1 unità di condizionamento Sanyo a servizio uffici CED, ripristino gruppo elettrogeno mediante la sostituzione di contattori Schneider presenti nel quadro generale, ripristino di tutti i corpi illuminanti presenti negli uffici CED. .
Denominazione della Ditta affidataria	Fagi Srl SS 96 Km 116, 70026 - Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Disponibilità immediata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.866,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Importo dei lavori per un totale di € 15.866,00
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo 17/08/2018
Allegati	Ordine Impresa, Relazione e verbale di accertamento somma urgenza, Consuntivo, Certificato Regolare Esecuzione

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti ORDINE SAP DA ATTIVARE**	**X**	

Il Tecnico

Luigi Cangialosi

Si autorizza: Il Responsabile dell'Area

Vincenzo Salinaro