



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 21/06/2019 - 0052400



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Mola di Bari	
	Manutenzione straordinaria del gruppo antincendio.	
Impianto di depurazione	Mola di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Ammaloramento di alcune componenti accessorie del gruppo antincendio.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, ottenimento del certificato di prevenzione incendi.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	28/02/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione straordinaria consistono in: - Fornitura e posa in opera di nuova tubazione inox 304 Dn 80 Sp3 completa di raccorderia e pezzi speciali e di nuovo collettore di mandata inox 304 Sp3; - Sostituzione di N.2 pressostati per alta pressione a servizio dell'avviamento Pompe antincendio; - Fornitura e posa in opera di nuove manichette flessibili complete di lance a regolazione di getto del tipo UNI 70 ed UNI 45 e gruppo di mandata Autopompa da 2"; - Fornitura e posa in opera di nuova tettoia di protezione in materiale inox. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.650,00	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	08/039 del 08/03/2019
Allegati	Offerta	08/039 del 08/03/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente

L' RCM

Vito Labate

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci