acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/12/2018 - 0127526

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Barletta - Manutenzione straordinaria di miscelatore sommerso a servizio della stazione di denitrificazione.
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Apparecchiatura in corto per guasto elettromeccanico.
Motivi dell'emergenza	Garantire l'ottimale abbattimento dell'ammoniaca ai fini del corretto andamento del processo biologico, del rispetto dei limiti tabellari allo scarico e della tutela ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17/08/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – riparazione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del miscelatore sommerso marca ABS mod. RW 4031 A40/8 matr. 26645 da kW 5.6/400, mediante il rifacimento dell'avvolgimento statorico, la sostituzione di ricambi originali, la verifica e la centratura dell'albero in torneria.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – Via di Tressanti, 1^ Trav. sn – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) + IVA

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto che l'intervento è stato eseguito in regime di estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Preventivo n. 15/2018 del 27/08/2018 della ditta C.E.L. Elettromeccanica S.r.l
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci