

1



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 15/03/2018 - 0028926



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Intervento di ripristino della tubazione di alimentazione acqua potabile alla palazzina servizi.
Impianto	Impianto di depurazione di Castellana Marina.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato la rottura della tubazione interrata di alimentazione acqua potabile alla palazzina servizi.
Motivi dell'emergenza	La rottura della tubazione interrata di alimentazione acqua potabile alla palazzina servizi non consente l'approvvigionamento della stessa ai servizi igienici allocati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27.02.2018.
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino efficienza tubazione di alimentazione acqua potabile a mezzo scavo con montaggio di giunto in pvc da 32.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile - Via Ex SS 377 per Mottola km. 0,500 sn - 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 450,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per la prestazione eseguita.

Pagina 1

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 35 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, R/A C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



10 124432 10 17280226UN 10 17280226UN



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n. 3005/2018 del 28/02/2018
Allegati	Consuntivo sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Nisticola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone