



INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Bari Est</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria delle paratoie a servizio della stazione di clorazione.</b>	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria delle paratoie esistenti a servizio della stazione di clorazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/02/2019	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n.1 paratoia con tenuta idraulica su 4 lati in acciaio inox AISI 304 e fornitura e posa in opera di n.2 paratori con tenuta su 3 lati in acciaio inox AISI 304. Il tutto comprensivo di collegamenti elettrici ed eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	TeKMetal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 30.083,97	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 118/19 RG del 10.04.2019
Allegati	consuntivo	n. 118/19 RG del 10.04.2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza. Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

