



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/03/2018 - 0029312



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Conversano	
	Manutenzione straordinaria delle tubazioni prementi della stazione di sollevamento delle acque di ritorno.	
Impianto di depurazione	Conversano	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione delle tubazioni prementi in acciaio con imminente pericolo di rottura delle stasse.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/12/2017	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di mt 12 di tubo in acciaio Inox Aisi 304 Dn 100, mt 18 di tubo in acciaio Inox Aisi 304 Dn 50, n. 4 flangie in acciaio Inox Aisi 304, n. 2 riduzioni in acciaio Inox Aisi 304 Dn 100, n. 2 tronchetti in acciaio Inox Aisi 304 Dn 1", n. 2 valvole a sfera in acciaio Inox Aisi 304 Dn 1", n. 2 niplax Dn 1", n. 2 gomito in acciaio Inox Aisi 316 FF Dn 1", n. 2 curve in acciaio Inox Aisi 304 Dn 100, mt 15 di catena in acciaio Inox, n. 4 grilli in acciaio inox, n. 50 bulloni 16x60 in acciaio Inox Aisi 304 e n. 4 guarnizioni Dn 100.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.148,54	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	del 02/01/2018
Allegati	Perizia tecnica	del 02/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci