



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 06/09/2018 - 0089262



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Noleggio Gruppi Elettrogeni mobili mediante l'ausilio di noli a caldo.
Impianto di depurazione	ID Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo impianto, causa disalimentazione di energia elettrica da parte dell'ENEL.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità dell'impianto per il disallineamento di energia elettrica da parte dell'ENEL attraverso il noleggio di gruppi elettrogeni mobili, tali da garantire la continuità del servizio ed il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 09.07.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Noleggio di gruppi elettrogeni mobili con l'ausilio di noli a caldo per il disallineamento di energia elettrica da parte dell'ENEL con successiva installazione e messa in esercizio in modo tale da non interrompere il processo depurativo.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO S.r.l., Via Baione, n.c., 70043 – Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 6.624,00 (Seimilaseicentoventiquattro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">• Consuntivo n. 325/2018 del 13.07.2018;• Ddt n. 348 del 10.07.2018, n. 349 del 10.07.2018, n. 350 del 11.07.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**