



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. IN USCITA N° 34291
DEL 28-03-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Intervento in emergenza per fuori servizio impianto per allagamento della sala macchina causa rottura della tubazione premente. Riparazione di tre motori elettrici allagati e fornitura di un nuovo motore elettrico da 30 KW.
STO FG/AV	ISF SCIALARA 2 – Vieste FG
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Giuseppe Pannisco
Descrizione del disservizio	Fuori servizio impianto elettrico per rottura della tubazione premente con allagamento della sala macchina compromettendo il funzionamento dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	Impianto fermo con motori allagati, causa rottura della tubazione premente con pericolo di tracimazione dei liquami dai pozzetti antistante l'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24-03-2018 – Dott. Biagio Del Priore
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Allagamento della sala macchina a seguito di rottura della tubazione premente, compromettendo il funzionamento dei motori finiti sott'acqua. Dopo il primo intervento di ripristino della funzionalità dell'impianto, si è verificato un nuovo allagamento della sala macchina, causa di un ulteriore rottura della tubazione premente, pertanto si è eseguito un doppio intervento. 1° intervento: smontaggio dei due motori allagati e montaggio di un motore di scorta. 2° intervento: smontaggio del motore allagato appena collocato, e montaggio di un motore di scorta similare, prelevato da un altro impianto di fogna nello stesso abitato.

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.790,38 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 04 del 26-03-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.I. Giuseppe Pannisco



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora