

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 02/08/2018 - 0081079




DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Bari Est</b>	
	Manutenzione straordinaria della linea di alimentazione a servizio della stazione di sollevamento "Triggiano".	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione della linea di alimentazione a servizio della stazione di sollevamento "Triggiano", con possibilità di gravi disservizi per l'intero impianto di depurazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza apersone o cose.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15/03/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 3 nuove cassette di derivazione per le elettropompe, n. 32 morsetti di varie sezioni per il collegamento delle elettropompe e dei galleggianti, mt 4 di canalina metallica 150x75, mt 40 di cavo multipolare 4x10, mt 40 di cavo multipolare 4x16, mt 20 di cavo multipolare 16x1,5, n. 1 galleggiante a pera installato nella vasca arrivo liquami, collaudo e avviamento della stazione di sollevamento.	
Denominazione della Ditta affidataria	Dachille Automazioni Industriale	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2220,00	





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	089/2018 del 19/03/2018
Allegati	Offerta	089/2018 del 19/03/2018

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

L'RCM  
P. L. Luca Riccialto

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci