

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 05/09/2018 - 0088662



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura duplicatori di segnale 4-2mA
Impianto	Impianto depurativo di Lecce.
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Telecontrollo e teleallarme guasto a causa dei ripetitori di segnale danneggiati a seguito del temporale del 24/07/2018
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il teleallarme per verificare il funzionamento delle varie stazioni durante l'assenza degli operatori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/07/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura duplicatori di segnale.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Intesis Srl Via Don Guanella 15,g 70124 Bari.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e specializzata nella suddetta fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.280,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità del prezzo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	€ 1.280,00 OFF_55_18 del 30/07/2018 Ditta Intesis Srl Via Don Guanella 15,g 70124 Bari.
Allegati	Preventivo OFF_55_18 del 30/07/2018 di € 1.280,00 OFF_55_18 del 30/07/2018

Intervento ascrivibile a:


Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Conto Economico	<input type="checkbox"/>	Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

