



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/06/2018 - 0065202



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e.p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante il ripristino funzionale dell'impianto elettrico causa furto e danneggiamento dello stesso.
Impianto di depurazione	ID Molfetta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di macchine ed apparecchiature causa furto e danneggiamento dell'impianto elettrico avvenuto in data 10.04.18 e 12.04.18
Motivi dell'emergenza	Riavviare all'esercizio l'impianto depurativo nel minor tempo possibile al fine di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di impianti elettrici presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10.04.18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Labate a comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata, prontamente disponibili ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie attività.
Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le attività di ripristino in merito all'impianto elettrico con integrazione di cavi elettrici asportati e materiali di minuteria annessi.
Denominazione della Ditta affidataria	TELMES S.r.l. – S.P. 231 km, 1,00 – Complesso "Il Globo" - 70026 Modugno (BA).



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte qualificate resesi prontamente disponibili ed attrezzata ad intervenire, per l'immediato ripristino funzionale dell'impianto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 6.428,01 (Seimilaquattrocentoventotto/01) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">• Preventivo n. 114/00 del 13.04.2018;• DDT n. 320/00 del 12.04.2018;• DDT n. 351/00 del 19.04.2018;• DDT n. 361/00 del 23.04.2018;• 1° denuncia presso stazione dei Carabinieri di Molfetta del 10.04.2018,• 2° denuncia presso stazione dei Carabinieri di Molfetta del 12.04.2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile di
Conduzione e Manutenzione
P.i. Vito Labate**

**Il Responsabile
Unico del Procedimento
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**