

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/07/2018 - 0074137



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di equalizzazione e sollevamento iniziale.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT.
Descrizione del disservizio	Frequenti fermi delle pompe di sollevamento al servizio della stazione di equalizzazione con conseguenti ripercussioni sulla efficienza depurativa.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di apparecchiature elettriche presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/02/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza, ricablaggio quadri esistenti e rifacimento linee elettriche di alimentazione pompe a servizio delle stazioni di equalizzazione e sollevamento iniziale mediante fornitura in opera di nuovi componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici e di un nuovo quadro elettrico.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – Via di Tressanti, I Trav. Vill. Artigiani – 71100 Foggia.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	12.000,00 – sconto 22%





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 01 AQP – 2018 del 12.02.2018 della ditta C.E.L. Elettromeccanica S.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Nicola Ricco

Il Responsabile AED

Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci