



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Manutenzione straordinaria dei diffusori aria e della rete sommersa di alimentazione aria a servizio della vasca di ossidazione A1-Lotto 1 e del palo di sostegno del mixer a servizio della vasca denitro.	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Diffusione dell'aria nelle vasca di ossidazione A1 Lotto 1 non omogenea e necessità di sostituire il palo di sostegno del mixer a servizio della vasca denitro, in quanto risultava fortemente ossidato.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/04/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditta specializzata.	
Termini di consegna	Inizio intervento 11/04/2019 Rientro emergenza 18/04/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera (smaltimento diffusori e rete aria danneggiata) 11/02/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria dei diffusori aria a bolle fini(FPO di n. 200 diffusori aria), di parte della rete sommersa di alimentazione aria a servizio della vasca di ossidazione A1 – Lotto 1 e rifacimento del palo di sostegno del mixer a servizio della vasca denitro, previo lavaggio chimico e smontaggio delle parti danneggiate.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 19.500,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 21
Allegati	consuntivo	n. 21


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

