

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 26/11/2018 - 0119647

Prot.




a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di 3 miscelatore sommerso a servizio della stazione di denitrificazione
STO LECCE	Impianto di depurazione di Melendugno (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il processo biologico per la disomogeneità del refluo nel settore di denitrificazione, con conseguente creazione di zone di sedimentazione e setticizzazione;
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il processo biologico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 09/10/2018.
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n. 1 miscelatore sommerso da 1,5 kW, completo di traliccio in acciaio inox 316Ti orientabile con palo da 6 m e bandiera inox ad innesto su palo con 10 m fune in AISI316L
Denominazione della Ditta affidataria	Sulzer Italy Srl – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 14.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 5001002598 del 11/10/2018 di € 14.000,00 scontato di circa il 65%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 5001002598 del 11/10/2018 della ditta Sulzer Italy Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---





acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
