

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 13/11/2018 - 0114998



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : San Ferdinando di Puglia	
	Manutenzione straordinaria del quadro elettrico di comando pompe di sollevamento dalla equalizzazione.	
<b>Impianto di depurazione</b>	San Ferdinando di Puglia	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione BAT	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo delle pompe di sollevamento dalla equalizzazione a causa della avaria degli inverter presenti nel quadro di comando ed alimentazione elettrica con impossibilità di inviare i reflui al processo depurativo.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	27/08/2018	Nicola Ricco
		ing. Calendano - Ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Attivata pompa di riserva, interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Manutenzione straordinaria del quadro elettrico di comando pompe di sollevamento mediante la fornitura e posa in opera di n. 2 inverter, n. 2 potenziometri, n. 2 interruttori.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.760,00	





acquedotto  
pugliese  
Puglia bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 0113 del 29/08/2018
Allegati	preventivo	n. 0113 del 29/08/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente  
L' RCM  
Nicola Ricco

Il Responsabile di Area  
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Dirigente STO,  
Ing. Girolamo Vitucci