

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/12/2018 - 0127516



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Margherita di Savoia - Realizzazione nuova linea elettrica di alimentazione e comando aeratore sommerso a servizio della stazione di stabilizzazione aerobica.
Impianto di depurazione	Margherita di Savoia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'aeratore sommerso per linea elettrica di alimentazione in corto.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le quantità ottimali di ossigeno in vasca al fine del corretto andamento del processo biologico, del rispetto dei limiti tabellari allo scarico e della tutela ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/09/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera, mediante impiego di manodopera specializzata e mezzi meccanici, di nuovi componenti elettrici (n. 1 sezionatore blocco porta GR3, n. 1 softstart 55 kW 440V 110-230, n. 1 salvamatore 70/90A/50KA completo di contatti ausiliari frontali, n. 1 pozzetto in PVC, mt. 12,00 ca. di cavidotto Ø 125, mt. 270 di cavo FG16OR 1x95 mmq. mt. 30 di cavo FG16OR 4x35 mmq, materiale vario per cablaggio quadro).
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – Via di Tressanti, 1 ^a Trav. sn – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.443,96 (settemilaquattrocentoquarantatre/96) + IVA





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime di estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">Consuntivo n. 06 del 18/09/2018 della ditta C.E.L. Elettromeccanica S.r.l
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci