

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USCITA - N: 51278
del 18-05-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Intervento in emergenza per fuori servizio impianto con vasca di arrivo piena. Avaria di tre elettropompe causa vasca sporca piena di corpi solidi. Intervento con autogrù per prelevare l'elettropompe in avaria, montaggio di una elettropompa di scorta funzionante e trasportate tre elettropompe in fuori servizio in officina per la riparazione.
STO FG/AV	ISF Iposea - Cerignola
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio n. 3 elettropompa in esercizio con funzionamento di una sola elettropompa, insufficiente a vuotare la vasca di arrivo.
Motivi dell'emergenza	Fuori servizio elettropompe in esercizio per vasca molto sporca per presenza di corpi solidi causando la rottura delle elettropompe e di conseguenza l'allagamento della vasca con pericolo di tracimazione dei liquami dai pozzetti antistante l'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07-05-2018 – Tommaso Lombardi
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Intervento in emergenza presso l'impianto con autogrù per estrarre le due elettropompe in avaria e sostituire con le due elettropompe di scorta. Durante il funzionamento anche un'altra elettropompa si presentava non funzionante, pertanto dopo vari tentativi di sbloccaggio della valvola di ritegno l'impianto riusciva funzionare con una sola elettropompa. Trasportate urgentemente le tre elettropompe in avaria presso l'officina autorizzata per la riparazione.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.678,07 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 09 del 08-05-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora