



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Manutenzione ordinaria di n. 2 coclee orizzontali a servizio della centrifuga.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria delle coclee orizzontali a servizio della centrifuga Jumbo, con impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/07/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione di disidratazione fanghi e richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Le lavorazioni eseguite sono le seguenti: - Smontaggio e trasporto delle coclee dall'impianto di depurazione all'officina; - Pulizia, lavaggio e smontaggio coclee; - Fornitura e montaggio del nuovo strato di polizene; - Rimontaggio e trasporto dall'officina all'impianto di depurazione. Il tutto effettuato a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presente nell' Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese categoria merceologica AB23.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.130,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n.35 del 24/07/2018
Allegati	consuntivo	n.35 del 24/07/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X			Investimenti
------------------------	----------	--	--	--------------

Il Richiedente
L'RCM
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci