



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Castellana Grotte	
	Fornitura soffiante a canali laterali mod. GK902SGEV11T, motore trifase 11KW, filtro aspirazione e valvola di sicurezza.	
Impianto di depurazione	Castellana Grotte	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria soffiante di controlavaggio a servizio della filtrazione finale.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/03/2020	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	17/04/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura soffiante a canali laterali mod. GK902SGEV11T, motore trifase 11KW, filtro aspirazione e valvola di sicurezza.	
Denominazione della Ditta affidataria	Duesse service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Biotec offerta 73/2020-REV01 del 13/03/2020 € 3583,80 Fluitech offerta 2003003 del 11/03/2020 € 2460,15 Duesse service offerta 200432 del 11/03/2020 € 2.400,00	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.400,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 200432 del 11.03.2020
Allegati	offerta	n. 200432 del 11.03.2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

