

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 15/01/2019 - 0004300



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto depurativo di Barletta – Intervento di rifacimento dell'avvolgimento del motore elettrico marca WEG a servizio della centrifuga
Impianto di depurazione	BARLETTA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga marca Peralisi a causa dell'avaria del motore elettrico.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga potrebbe pregiudicare il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione dei fanghi rivenienti dal processo depurativo con possibile decadimento dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17/12/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo della centrifuga
Primi interventi adottati	Verifica del guasto, messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura, richiesta intervento ditta esterna
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di riavvolgimento del motore elettrico marca WEG tipo W22 Premium matr.17JUL15 1029164474, da 37kW poli 4, della centrifuga installata in impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.485,20
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 3399/2018rev1 del 28/12/2018

l



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci