

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/01/2020 - 0008068



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Manutenzione straordinaria del carroponete della sedimentazione primaria della linea C
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di sedimentazione primaria della linea C dovuta al malfunzionamento di componenti meccanici necessari alla trasmissione del moto carroponete.
Motivi dell'emergenza	Il fermo del carroponete pregiudica il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con conseguente decadimento dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01.08.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della macchina e svuotamento della vasca primaria della linea C.
Termini di consegna	L'intervento richiede la ricostruzione ex novo di vari componenti meccanici in modo da renderli perfettamente identici ed intercambiabili con quelli in anomalia, pertanto i tempi di realizzazione non sono contenuti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria del motoriduttore dell'avanzamento carro consiste nella sostituzione di catena e di n. 6 pignoni, con conseguente regolazione generale della parte meccanica e in particolare del tendi catena del motoriduttore di trasmissione.
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec s.r.l. – via oliere e saponerie meridionali, 51 – 70056 Molfetta (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.810,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°2019000194 rev 1 del 17/01/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci
