



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/02/2020 - 0010802



Prot.


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto Depurativo di Canosa di Puglia – Manutenzione straordinaria di n. 3 pompe di sollevamento presso la stazione di equalizzazione e delle linee elettriche a servizio delle stesse
Impianto di depurazione	ID Canosa di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 3 pompe di sollevamento a servizio della stazione di equalizzazione e ammaloramento delle linee e cassette elettriche.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il normale funzionamento di macchine ed apparecchiature in dotazione alle stazioni di trattamento al fine di garantire il regolare andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06.02.20 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – Intervento da effettuarsi in 10 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria è consistito nell'estrazione di n. 3 pompe di cui 2 Flyght 3127 e n. 1 Ksb. Tali pompe in officina hanno subito un lavoro di sanificazione con idropulitrice a vapore e prodotti idonei e sono stati forniti kit di riparazione e contestuale avvolgimento del motore. Inoltre è stata effettuata la fornitura in opera di sezionatori interruttori con cassette e piastre di fissaggio con relativi accordi e accessori.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. , Via di Tressanti, 1° traversa snc, 71121 – Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 9.200,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 12.813,60 – circa 28%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 04 del 10.02.2020;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio e Manutenzione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci