

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 05/02/2020 - 0009436



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia – Manutenzione straordinaria del rotostaccio a servizio della stazione di equalizzazione.
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del rotostaccio per avaria al cestello.
Motivi dell'emergenza	Garantire la staccatura dei reflui equalizzati al fine di evitare intasamenti di pompe e assicurare il regolare andamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13.01.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della struttura e tutte le componenti del rotostaccio con prelievo del cestello rotto tramite gru, e rimontaggio dello stesso previa pulizia del cestello con sabbiatura in officina ed esecuzione di saldature delle flange, incamiciatura del cestello, costruzione dell'albero centrale, ripristino degli ugelli intasati, sostituzione di supporti e successiva messa in funzione.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanini Giovanni Luca – via Filippo Turati,102 – 71045 Ortanova (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad eseguire la fornitura richiesta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.427,39



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 4.284,24 – 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n°7 del 29/01/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci