acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Acquedotto Pugliese — Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. U - 20/09/2018 - 0094388

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei terminali MT alla cabina elettrica
Impianto	Impianto di depurazione di Mesagne (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria all'interruttore di media tensione con la interruzione di erogazione di energia elettrica
Motivi dell'emergenza	L'avaria all interruttore di media tensione comporta la interruzione di energia elettrica ed il fermo delle stazioni di trattamento. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 17/08/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, richiesto intervento DIRTE
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifacimento dei terminali, con smontaggio e montaggio cavi elettrici
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – Zona G 6/N 70015 Noci (BA) P.IVA : IT06515730726

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60
C.F. P.IVA 00347000721 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.357,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 15,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/Consuntivo n. 055/18 del 20/08/2018
Allegati	Preventivo/Consuntivo sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Salvatore Falconieri

Il Responsabile a.i. AED BR

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www p.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 411.385.573,50 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it