



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
Prot. U - 20/09/2018 - 0094416



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla pompa sommersibile a servizio della stazione di ricircolo fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di Torchiarolo (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria di una delle elettropompe sommersibile al servizio della stazione di ricircolo fanghi
Motivi dell'emergenza	L'avaria della elettropompa sommersibile non consente il ricircolo dei fanghi. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 20/07/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario il trasporto in della macchina in officina per lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti S.r.l. - Via Don A. Niccoli n. 10, 73041 Carmiano (LE) P.IVA: 00594430753

Mod/PG3.21/AM  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it





# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 966,90
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 40,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Spedicato Impianti S.r.l. n. 243SRF del 24/07/2018
Allegati	Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

### Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud  
Per. Ind. Salvatore Falconeri

Il Responsabile a.i. AED BR

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br  
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PGJ 21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognato, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.383.573,60

C.F. P.I.A 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

